

Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van artikel 5 dat voor Loos Nele uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2007 en voor De Pauw, Christof, en Vanhaecke, Gwenny, met ingang van 1 juli 2007.

Brussel, 17 september 2007.

H. CREVITS

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C - 2007/36706]

**18 SEPTEMBER 2007. — Ministerieel besluit
betreffende de vaststelling van de inhoud van het verwarmingsauditrapport**

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, inzonderheid op artikel 14, § 3;

Gelet op het advies nr. 43.362/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op installaties met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen dat kleiner is of gelijk aan 100 kW, gestookt op vloeibare of gasvormige brandstoffen.

Art. 2. § 1. Het verwarmingsauditrapport is opgebouwd uit vier delen en bevat de volgende inhoud :

1° de samenvatting en aanbevelingen, waaronder :

a) het productierendement van de installatie;

b) de uitspraak over de algemene toestand van de installatie, waarbij een aanbeveling wordt gedaan of het rendement van de installatie nog voldoende goed is, of een eventuele vervanging van de installatie kan overwogen worden, wenselijk is of absoluut noodzakelijk is;

2° de premies en fiscale voordelen die ter bevordering van energiebesparing bij de vervanging van een cv-ketel, waarbij steeds de laatst beschikbare informatie inzake premies en fiscale voordelen voor de specifieke gemeente waar de verwarmingsaudit werd uitgevoerd, wordt verstrekt;

3° de resultaten van de verwarmingsaudit, aangaande minstens de volgende onderdelen :

a) het productierendement van het verwarmingssysteem;

b) de afstelling van de brander;

c) het onderhoud van de ketel of brander;

d) de vervanging van de brander;

e) de vervanging van de ketel of de hele verwarmingsinstallatie;

f) het plaatsen van een luchtklep in rookgasafvoerbuis;

g) de regeling van de brander door de buitenvoeler;

h) de regeling van de brander op kamerthermostaat met dag-nachtregeling of weekprogramma;

i) de luchttoevoer en -afvoer in de stookruimte;

j) de veilige plaatsing van de schoorsteen;

k) uitleg over de verschillende types rendementen;

l) adressen met meer informatie;

4° algemene gegevens:

a) de identificatiegegevens van de uitvoerder van de verwarmingsaudit;

b) de plaats waar de audit werd uitgevoerd;

c) de datum van uitvoering van de verwarmingsaudit;

d) de handtekening van de uitvoerder van de verwarmingsaudit.

§ 2. Indien de vervanging van een ketel wordt aanbevolen, maakt de uitvoerder van de verwarmingsaudit op basis van de specifieke installatiegegevens ook bij benadering een algemene berekening van de kostprijs van een vervanging, rekening houdend met een lager energieverbruik en de beschikbare premies en subsidies. Deze berekening kan gebeuren aan de hand van de energiewinstcalculator voor cv-ketels op www.energiesparen.be/energiewinst.

§ 3. Voor het invullen van de technische specificaties van het verwarmingsauditrapport, vermeld in § 1, 3°, kan de uitvoerder van de verwarmingsaudit gebruik maken van het formulier dat door het Vlaams Energieagentschap elektronisch ter beschikking wordt gesteld op de website www.energiesparen.be.

Brussel, 18 september 2007.

H. CREVITS