

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.
Eupen, 4 mei 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen,
K.-H. LAMBERTZ

De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid,
O. PAASCH

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

F. 2011 — 1640

[C - 2011/31332]

9 JUIN 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d'exploitation pour le stockage de GPL

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1^{er};

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 18 novembre 2010;

Vu l'avis n°49.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — Généralités

Section 1^{re}. — Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° GPL : Gaz de Pétrole Liquéfiés comprenant le Butane, le Propane et leur mélange, et répondant à la Norme NBN T52 - 706.

2° Résistance au feu (Rf) : caractéristique d'un élément de construction qui présente une résistance à la combustion par le feu suivant la norme NBN-713-020.

3° Bouteilles : tout récipient mobile qui doit être transporté pour recevoir sa charge de GPL ou pour être utilisé. Sont cependant exclus de cette définition les camions citernes, les réservoirs de voitures et les wagons de chemin de fer.

4° Zone de stockage : surface réservée au stockage des bouteilles de GPL.

5° Zone de sécurité : Zone englobant la zone de stockage et délimitée :

- soit par une paroi Rf 2h, éventuellement pourvue d'une porte Rf 1h ou d'un SAS;

- soit par une distance de 3m mesurée en projection horizontale autour de la zone de stockage.

6° Matériau non combustible : matériau de la classe A0 suivant la norme belge NBN S21-203.

7° Sas : espace qui présente les caractéristiques cumulatives suivantes :

- avoir 2 portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation

- avoir des parois Rf 2h

- avoir une superficie minimum de 2 m²

MINISTERIE

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

N. 2011 — 1640

[C - 2011/31332]

9 JUNI 2011. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvrijstellingen, met name artikel 6, § 1;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 10 november 2010;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van 18 november 2010;

Gelet op het advies n° 49.461/3 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2011, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemeen

Afdeling 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, verstaan we onder :

1° LPG : Vloeibaar petroleumgas, zoals butaan, propaan en mengsels daarvan, dat beantwoordt aan de norm NBN T52 - 706.

2° Brandwerendheid (Bw) : eigenschap van een bouwelement dat bestand is tegen verbranding door vuur volgens de norm NBN-713-020.

3° Flessen : elk mobiel recipiënt dat moet worden getransporteerd om met LPG te worden gevuld of om te worden gebruikt. Tankwagens, gastanks van auto's en spoorwagens vallen evenwel buiten deze definitie.

4° Opslagzone : zone voorbehouden voor de opslag van LPG-flessen.

5° Veiligheidszone : Zone rond de opslagzone, die is afgebakend :

- hetzij door een 2 u Bw wand, eventueel voorzien van een 1 u Bw deur of een SAS;

- hetzij door een veiligheidsafstand van 3 m., horizontaal gemeten, rond de opslagzone.

6° Onbrandbaar materiaal : materiaal van klasse A0 volgens de Belgische norm NBN S21-203.

7° Sas : ruimte die elk van de volgende kenmerken vertoont :

- 2 deuren die in gesloten toestand 1/2 u Bw zijn en opengaan in de vluchtrichting

- voorzien van 2 u Bw wanden

- een minimale oppervlakte van 2 m²

8° Rack : Structure ou cage métallique destinée au stockage des bouteilles de GPL, garantissant la stabilité des bouteilles et une protection physique vis-à-vis des chocs externes.

9° stockage à l'air libre : stockage en plein air, fermé sur les trois quart du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit.

10° Installations existantes : installations qui sont autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

11° Nouvelles installations : installations autorisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 2. — Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté est d'application pour les stockages non temporaires de récipients mobiles de GPL, lorsque la capacité totale du stockage est supérieure ou égale à 300 litres.

Sont ainsi visées les installations de classe 2 et 1B telles que reprises à la rubrique 74, a) et b) de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les récipients mobiles raccordés,

CHAPITRE II. — Implantation et construction

Section 1^{re}. — Conditions générales de sécurité

Art. 4. Le sol de la zone de stockage doit être constitué d'un matériau résistant, non combustible et établi de manière à assurer la stabilité des bouteilles. Sont cependant considérés comme respectant cette prescription :

- soit un revêtement en asphalte,
- soit le stockage des bouteilles dans un « rack ».

Art. 5. En ce qui concerne l'éclairage de la zone de stockage, seule l'électricité comme source d'énergie est autorisée.

Art. 6. Tout système de chauffage ou source de chaleur est interdit à l'intérieur de la zone de sécurité.

Art. 7. Les dangers liés aux GPL, les précautions d'usage ainsi que l'interdiction de fumer doivent être clairement indiqués au moyen des pictogrammes réglementaires (A.R. du 7 juillet 1997 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, Annexe 5). Ces pictogrammes doivent être apposés de manière visible aux entrées de la zone de sécurité, ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci.

Art. 8. Le périmètre de la zone de stockage doit être clairement délimité par des indications permanentes au sol. Le stockage dans un « rack » ne nécessite pas de marquage au sol.

Art. 9. Tout stockage de récipients mobiles de GPL à l'intérieur d'un bâtiment se fera obligatoirement dans un local respectant les normes de sécurité fixées par l'article 52, points 3.3.2. et 3.3.3. du RGPT.

Art. 10. La zone de sécurité doit disposer d'une aération basse suffisante donnant directement à l'air libre. Ces ouvertures doivent être fermées par des treillis ou des grillages, et ne peuvent déboucher dans un endroit présentant un risque d'accumulation tel que notamment une ouverture de cave ou un égout, ou d'inflammation du GPL.

Les emplacements et les dimensions des ouvertures d'aération doivent être déterminés en fonction de la capacité de la zone de stockage de manière à éviter l'accumulation de GPL dans la zone de sécurité.

Art. 11. La zone de sécurité ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de la limite de propriété de l'exploitation.

En fonction de l'implantation de la zone de stockage et pour des raisons de sécurité, le permis d'environnement peut définir une zone de sécurité délimitée par une distance mesurée en projection horizontale supérieure à 3 mètres.

Art. 12. Si la zone de sécurité est délimitée par une ou plusieurs parois Rf telles que définies à l'article 1^{er}, 5°, la hauteur de celle(s)-ci doit dépasser d'au moins 0,50 mètre la hauteur des bouteilles.

Art. 13. La zone de stockage doit être protégée du mouvement des véhicules par une protection physique d'une résistance adéquate eu égard à l'environnement routier.

8° Rack : Metalen structuur of kooi, bestemd voor de opslag van de LPG-flessen, die de stabiliteit van de flessen en een fysieke bescherming tegen externe schokken garandeert.

9° Opslag in open lucht : opslag in open lucht, ten hoogste voor drie vierden van de omtrek gesloten, eventueel voorzien van een dak.

10° Bestaande installaties : installaties die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit toegelaten zijn.

11° Nieuwe installaties : installaties die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn toegelaten.

Afdeling 2. — Toepassingsgebied

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op alle niet-tijdelijke opslagplaatsen van mobiele LPG-recipienten, wanneer de totale opslagcapaciteit hoger of gelijk is aan 300 liter.

Daartoe behoren de installaties van klasse 2 en 1B zoals bepaald in rubriek 74, a) en b) van het besluit van 4 maart 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvvergunningen.

Art. 3. Vallen niet onder het toepassingsgebied van dit besluit :

- aangesloten mobiele recipienten,

HOOFDSTUK II. — Ligging en constructie

Afdeling 1. — Algemene veiligheidsvoorwaarden

Art. 4. De bodem van de opslagzone moet bestaan uit een sterk, onbrandbaar materiaal en zodanig zijn aangelegd dat de stabiliteit van de flessen gewaarborgd is. Worden beschouwd als beantwoordend aan deze vereiste :

- ofwel een asfaltbedekking,
- ofwel opslag van de flessen in een « rack ».

Art. 5. Wat de verlichting van de opslagzone betreft, is enkel elektriciteit als energiebron toegelaten.

Art. 6. Elk verwarmingssysteem of elke warmtebron is verboden binnen de veiligheidszone.

Art. 7. De gevaren die verbonden zijn aan LPG, de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en het rookverbod moeten duidelijk zijn aangegeven door middel van de voorgeschreven pictogrammen (koninklijk besluit) van 7 juli 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Bijlage 5). Deze pictogrammen moeten goed zichtbaar worden aangebracht bij de ingangen van de veiligheidszone, alsook in deze zone.

Art. 8. De omtrek van de opslagzone moet duidelijk zijn afgebakend met permanente markeringen op de grond. Bij opslag in een « rack » zijn geen grondmarkeringen vereist.

Art. 9. Elke opslag van mobiele LPG-recipienten in een gebouw moet verplicht gebeuren in een ruimte die voldoet aan de veiligheidsnormen vastgelegd in artikel 52, punt 3.3.2. en punt 3.3.3. van het A.R.A.B.

Art. 10. De veiligheidszone moet voorzien zijn van een afdoende lage verluchting die rechtstreeks in de buitenlucht uitkomt. Deze openingen moeten zijn afgesloten met gaas of een rooster, en mogen niet uitmonden in een ruimte waar het LPG zich kan opstapelen, zoals een kelderopening of een riool, of kan ontvlammen.

De plaatsen en afmetingen van de verluchttingsopeningen moeten worden bepaald op basis van de capaciteit van de opslagzone om de opstapeling van LPG in de veiligheidszone te voorkomen.

Art. 11. De veiligheidszone mag zich in geen geval uitstrekken tot buiten de eigendomsgrens van de exploitatie.

Naargelang de ligging van de opslagzone en omwille van de veiligheid, kan de milieuvvergunning een veiligheidszone voorschrijven die is afgebakend met een veiligheidsafstand van meer dan 3 meter, horizontaal gemeten.

Art. 12. Als de veiligheidszone is afgebakend met een of meer Bw wand(en) zoals gedefinieerd in artikel 1, 5°, moet(en) deze minstens 0,50 meter hoger zijn dan de flessen.

Art. 13. De opslagzone moet tegen de bewegingen van voertuigen beschermd zijn door middel van een voldoende sterke fysieke bescherming-inrichting, rekening houdend met de lokale verkeerssituatie.

Art. 14. Lorsque la zone de sécurité est accessible au public, la zone de stockage doit être fermée par la mise en place d'un grillage de sécurité, ou par l'utilisation d'un « rack » muni d'un grillage. Ces grillages doivent empêcher toute manipulation des robinets des bouteilles.

Art. 15. Le sol de la zone de sécurité ne peut constituer une cuvette par rapport au terrain environnant, et ne peut comporter des ouvertures, à moins que celles-ci soient pourvues d'un siphon de sécurité, conçu de façon à empêcher toute fuite de gaz de se propager en aval de celui-ci et dimensionné de telle manière qu'il assure sa fonction en toute période de l'année, notamment en cas de sécheresse.

Section 2. — Dérogations

Art. 16. Sur base d'une demande motivée auprès de l'autorité délivrante, le permis d'environnement peut déroger à une ou plusieurs prescriptions de la section 1 pour les installations justifiant d'une incapacité technique à se conformer aux exigences de l'arrêté.

Cette demande de dérogation devra contenir :

- a) une note précisant quelles sont les prescriptions qui ne peuvent être respectées,
- b) les motivations techniques justifiant la demande de dérogation,
- c) un plan de situation mentionnant l'affectation des établissements situés dans un rayon de 50 m autour du stockage de récipients LPG.
- d) un plan détaillé des installations.
- e) Une proposition de solution alternative garantissant un niveau de sécurité similaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 17. Concernant les stockages à l'air libre, le permis d'environnement peut définir une zone de sécurité délimitée par une distance mesurée en projection horizontale inférieure à 3 mètres, et ce moyennant la protection de la zone de stockage par un écran plein non combustible au sens de l'article 1^{er}, 6^o ou tout autre équipement permettant de protéger efficacement les bouteilles LPG d'un incendie extérieur.

Cette dérogation peut être octroyée par l'autorité délivrante sur base d'une demande motivée répondant aux exigences de l'article 16, al. 2, point b), c) et d)

CHAPITRE III. — Conditions d'exploitation

Art. 18. En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès à la zone de stockage est interdit au public.

Dans le cas où la zone de stockage est accessible au public, l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son préposé.

Dans le cas où l'accès à la zone de stockage est interdit au public, un avis apparent ou les pictogrammes réglementaires mentionnant cette interdiction doivent être apposés de manière visible, à l'entrée de la zone de stockage.

Art. 19. La zone de stockage est réservée exclusivement au stockage de bouteilles de GPL.

La stabilité des bouteilles doit être efficacement assurée en toute circonstance.

Les bouteilles pleines ou vides doivent être stockées verticalement, sur leur socle

Art. 20. Sauf autorisation prévue dans le permis d'environnement, il est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de remplissage ou de remise en état des bouteilles.

Art. 21. Les bouteilles de GPL sont manipulées et transportées avec une précaution adéquate, de façon à éviter tout accident ou en limiter les conséquences dommageables.

Art. 22. L'exploitant doit s'assurer de ce que les robinets des bouteilles entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques.

La manipulation et le transport des bouteilles ne peuvent s'effectuer que si les robinets sont protégés, soit par un capuchon adéquat, soit par un système de protection intégré à la bouteille.

Art. 14. Wanneer de veiligheidszone toegankelijk is voor het publiek, moet de opslagzone worden afgesloten door het plaatsen van een veiligheidshekwerk, of door gebruik van een « rack » met een traliewerk. Dit traliewerk moet verhinderen dat aan de kranen van de flessen kan worden gedraaid.

Art. 15. De bodem van de veiligheidszone mag geen holte vormen ten opzichte van het omliggende terrein, en mag geen openingen bevatten, tenzij deze voorzien zijn van een veiligheidssifon die zodanig ontworpen is dat een eventueel gaslek zich niet door deze sifon kan verspreiden, en die zodanig gedimensioneerd is dat hij heel het jaar door correct functioneert, met name bij droogte.

Afdeling 2. — Afwijkingen

Art. 16. Op basis van een gemotiveerde aanvraag bij de vergunnende overheid, kan de milieuvergunning afwijken van een of meer van de voorschriften van afdeling 1 voor de installaties die kunnen aantonen dat het technisch onmogelijk is zich naar de eisen van het besluit te schikken.

Deze aanvraag tot afwijking moet de volgende elementen bevatten :

- a) een nota die preciseert welke voorschriften niet kunnen worden nageleefd,
- b) de technische argumenten die de aanvraag tot afwijking verantwoordt,
- c) een situatieplan met vermelding van de bestemming van de gebouwen in een straal van 50 m rond de opslagplaats voor LPG-receptiënten.
- d) een gedetailleerd plan van de installaties.
- e) een voorstel van alternatieve oplossing waarbij een veiligheidsniveau wordt gegarandeerd dat overeenstemt met de bepalingen van dit besluit.

Art. 17. Wat de opslag in open lucht betreft, kan de milieuvergunning een veiligheidszone definiëren die is afgebakend met een veiligheidsafstand van minder dan 3 meter, horizontaal gemeten, op voorwaarde dat de opslagzone is afgeschermd met een vol scherm dat onbrandbaar is in de betekenis van artikel 1, 6^o, of enige andere inrichting waarmee de LPG-flessen efficiënt kunnen worden beschermd tegen een brand aan de buitenkant.

Deze afwijking kan door de vergunnende overheid worden toegestaan op basis van een gemotiveerde aanvraag die beantwoordt aan de vereisten van artikel 16, al. 2, punt b), c) en d)

HOOFDSTUK III. — Exploitatievoorwaarden

Art. 18. Bij afwezigheid van de uitbater of van zijn gemachtigde, is de toegang tot de opslagzone verboden voor het publiek.

Wanneer de opslagzone toegankelijk is voor het publiek, geschiedt de toegang onder de verantwoordelijkheid van de uitbater of van zijn gemachtigde.

Wanneer de toegang tot de opslagzone verboden is voor het publiek, moeten een zichtbare mededeling of de reglementaire pictogrammen die op dit verbod wijzen goed zichtbaar zijn aangebracht bij de ingang van de opslagzone.

Art. 19. De opslagzone is uitsluitend voorbehouden voor de opslag van flessen LPG.

De stabiliteit van de flessen moet in alle omstandigheden doeltreffend zijn gewaarborgd.

De volle of lege flessen moeten verticaal worden opgeslagen, op hun voet.

Art. 20. Tenzij hiervoor een toelating voorzien is in de milieuvergunning, is het overhevelen, vullen of herstellen van flessen strikt verboden.

Art. 21. De flessen LPG dienen met passende voorzorgsmaatregelen te worden gehanteerd en vervoerd, om ongevallen te voorkomen of de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

Art. 22. De uitbater dient na te gaan of de kranen van de opgeslagen flessen, ook die van de lege flessen, correct zijn gesloten en beschermd tegen mechanische schokken.

De flessen mogen enkel worden gehanteerd en getransporteerd als de kranen beschermd zijn met een passende dop of met een geïntegreerd beschermingsysteem.

CHAPITRE IV. — *Prévention des accidents et incendies*

Art. 23. L'exploitant est tenu de prendre les précautions nécessaires et répondant à toutes les exigences légales et réglementaires applicables en matière de lutte contre les incendies et les explosions. A cet effet, il prend les mesures adéquates pour assurer la protection du public et de l'environnement, notamment :

a) les moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et l'organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite le cas échéant;

b) l'accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;

c) le choix, l'implantation et le maintien en bon état des moyens de prévention, l'annonce, et la lutte contre les incendies et explosions;

d) la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présents.

Art. 24. Le matériel visé à l'article 23 doit être prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il doit être efficacement protégé contre le gel.

Art. 25. Dans la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feux nus, d'entreposer d'autres matières inflammables ou combustibles.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le stockage d'autres gaz inflammables dans la zone de sécurité est autorisé pour autant que la zone de sécurité ainsi formée n'induit pas des risques supplémentaires.

Les gaz inflammables présentant en outre d'autres risques (irritant, nocifs, explosifs, toxiques, nocifs, corrosif ou dangereux pour l'environnement) ne peuvent être stockés dans la même zone de sécurité. Cependant, sur base d'une demande motivée auprès de l'autorité délivrante, le permis d'environnement peut déroger au présent alinéa à la condition que cette dérogation n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

Art. 26. L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement.

Art. 27. Les dispositions du Chapitre 4 sont d'application sans préjudice des prescriptions de l'article 52 du Règlement Général pour la Protection du Travail, lorsque celui-ci est d'application.

Le cas échéant l'exploitant se conformera en outre aux prescriptions du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE V. — *Disposition finale*

Art. 28. Pour les installations existantes, les dispositions du présent arrêté sont applicables 6 mois après son entrée en vigueur.

Art. 29. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté

Bruxelles, le 9 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK

HOOFDSTUK IV. — *Ongevallen- en brandpreventie*

Art. 23. De uitbater dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, conform alle wettelijke en reglementaire voorschriften inzake brand- en explosiebestrijding. Hij dient hiertoe de passende maatregelen te treffen om het publiek en het milieu te beschermen, namelijk :

a) de evacuatiemiddelen voor de aanwezige personen in de bedrijfsvestiging en de organisatie die noodzakelijk is om de veiligheid van personen te garanderen in geval van brand, met inbegrip van de middelen en organisatie voor de evacuatie van eventuele minder mobiele personen;

b) de toegang van de nooddiensten tot de verschillende sectoren, gebouwen en lokalen van de vestiging;

c) de keuze, de plaatsing en het goede onderhoud van de preventiemiddelen, de melding en de bestrijding van branden en explosies;

d) de definitie van de handelwijze in geval van brand, met name met betrekking tot de bezoekers en het aanwezige publiek.

Art. 24. Het in artikel 23 bedoelde materiaal moet gebruiksklaar zijn, oordeelkundig zijn geplaatst, goed aangeduid en makkelijk bereikbaar zijn. Het moet doeltreffend beschermd zijn tegen vorst.

Art. 25. In de veiligheidszone is het verboden te roken, vuur te maken en apparaten met vlammen of open vuur te gebruiken, en andere ontvlambare of brandbare materialen op te slaan.

In afwijking van vorig lid, is het opslaan van andere ontvlambare gassen in de veiligheidszone toegelaten voor zover de veiligheidszone die op die manier ontstaat geen bijkomende risico's met zich meebrengt.

Ontvlambare gassen die daarnaast nog andere risico's vertonen (irriterend, schadelijk, explosief, toxisch, schadelijk, corrosief of gevaarlijk voor het milieu) mogen niet in dezelfde veiligheidszone worden opgeslagen. Op basis van een gemotiveerd verzoek bij de vergunnende overheid kan de milieuvergunning echter afwijken van dit lid, mits die afwijking geen verhoging van de gevaren of hinder voor het leefmilieu en de menselijke gezondheid met zich meebrengt.

Art. 26. De uitbater gaat na of de blusmiddelen jaarlijks worden nagekeken en onderhouden.

Art. 27. De bepalingen van Hoofdstuk 4 gelden onverminderd de voorschriften van artikel 52 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, wanneer dit van toepassing is.

Desgevallend dient de uitbater zich eveneens te houden aan de voorschriften van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

HOOFDSTUK V. — *Inwerkingtreding*

Art. 28. Voor de bestaande inrichtingen zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing, zes maanden na de inwerkingtreding.

Art. 29. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juni 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bevoegd voor Leefmilieu,
Mevr. E. HUYTEBROECK